



**AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224**  
**Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,**  
**Česká republika**  
*Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2014 ze dne 10. března 2014*

## **CERTIFIKÁT VÝROBKU**

### **č. 12 0870 V/AO/b**

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

**Trubky z lineárního polyetylenu HDPE, typ PE 100 RC (BorSafe 3494-LS-H, BorSafe 3490-LS-H), d 20 mm – d 63 mm, PN 10 (SDR 17), PN 12,5 (SDR 13,6) a PN 16 (SDR 11)**  
**pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely,**  
**pro geotermální sondy a zemní kolektory**

uváděného na trh společností

**FV-PLAST, a.s.**

**Bártlova 2791/17 A, 193 00 Praha - Horní Počernice, Česká republika**

**DIČ: CZ26167654**

z místa výroby

**FV-PLAST, a.s.**

**Bártlova 2791/17 A, 193 00 Praha - Horní Počernice, Česká republika**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované v určených normách **ČSN EN 12201-2**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. **793501373/2015** ze dne 27. 2. 2015, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

*Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.*

*Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají normám podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.*

Vydáno ve Zlíně: **26-10-2012**

Změna b): **27-02-2015**

(Nahrazuje certifikát č. 12 0870 V/AO/a ze dne 23-08-2013)



**RNDr. Radomír Čevelík**  
představitel Autorizované osoby č. 224